

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9057

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMASEAL-PL FUGENELEMENT 482.20	
Beschrieb	Fugenfüllung aus Fugenelement mit PROMASEAL-PL, Schaumstoffstreifen und Mineralwolle (70mm, 50kg/m3), Bmax=55mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '85 035' (20.03.1985), Ergänzung '050/92' (18.05.1992), Ergänzung '114' (15.04.1991), Ergänzung '261' (20.06.1991)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 9057

Groupe 224	Etanchéifications de joints	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMASEAL-PL FUGENELEMENT 482.20	
Description	Remplissage en élément avec PROMASEAL PL bandes de mousse et laine minérale (70mm, 50kg/m3), Bmax=55mm, Hmin=100mm	
Utilisation		
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '85 035' (20.03.1985), Ergänzung '050/92' (18.05.1992), Ergänzung '114' (15.04.1991), Ergänzung '261' (20.06.1991)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	30.06.2015	
Remplace l'attestation du	11.03.2010	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

