

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 12613

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Gruppe 234              | Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz   |  |
| Gesuchsteller           | Promat AG<br>Stationsstrasse 1<br>8545 Rickenbach-Sulz<br>Schweiz  |  |
| Hersteller              | Promat AG<br>8545 Rickenbach-Sulz<br>Schweiz   |  |
| Produkt                 | UNTERDECKE PROMAXON TYP A 120.40   |  |
| Beschrieb               | Unterdecke aus PROMAXON A Platten (20mm, 824kg/m <sup>3</sup> ), Stosshinterlegung mit PROMAXON A Streifen (20mm), Abhängekonstruktion aus Stahlblechprofilen verdeckt |  |
| Anwendung               | RF1  |  |
| Unterlagen              | MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3824/8248' (27.11.1998), Prüfbericht '3206/2068' (27.11.1998)  |  |
| Prüfbestimmungen        | VKF  |  |
| Beurteilung             | Feuerwiderstandsklasse:  | F 30   |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2021   | Anerkennungsstelle der<br>kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ausstelldatum           | 19.05.2016   |  |
| Ersetzt Anerkennung vom | 01.01.2015   |  |

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 12613

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Groupe 234                | Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)  |
| Requérant                 | Promat AG<br>Stationsstrasse 1<br>8545 Rickenbach-Sulz<br>Schweiz  |
| Fabricant                 | Promat AG<br>8545 Rickenbach-Sulz<br>Schweiz   |
| Produit                   | UNTERDECKE PROMAXON TYP A 120.40   |
| Description               | Faux-plafond en plaques PROMAXON A (20mm, 824kg/m3), joints protégés avec bandes PROMAXON A (20mm), système de suspension en profilés de tôle d'acier, caché |
| Utilisation               | RF1  |
| Documentation             | MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3824/8248' (27.11.1998), Prüfbericht '3206/2068' (27.11.1998)  |
| Conditions d'essai        | AEAI   |
| Appréciation              | Classe de résistance au feu: F 30  |
| Durée de validité         | 31.12.2021   |
| Date d'édition            | 19.05.2016   |
| Remplace l'attestation du | 01.01.2015   |

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

