

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 13337

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR METALLROHRE, 600.46	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Stahlrohre Dmax=159mm aus Steinwollplatten (2x50mm, 150kg/m3), beidseitig isoliert mit Rohrschalen PROMAPYR-T (40mm, 85kg/m3), L=800mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=2m2 Geprüfte Fläche in Decke=1m2	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3490 1880' (06.04.2001)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2012	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 13337**

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR METALLROHRE, 600.46
Description	Obturation combinée pour tuyaux d'acier Emax=159mm, plaques de laine de roche (2x50mm, 150kg/m <sup>3</sup> ), isolation de tuyaux en coques PROMAPYR-T (40mm, 85kg/m <sup>3</sup> ), L=800mm, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=2m <sup>2</sup> Surface testée dans plafond=1m <sup>2</sup>
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3490 1880' (06.04.2001)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	21.09.2012

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

