

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17875

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KABELABSCHOTTUNG PROMASEAL-MASTIC, 620.15	
Beschrieb	Abschottung für einzelne Kabel, Dmax= 50mm, Hohlräume mit Steinwolle ausgefüllt, Restöffnung mit PROMASEAL-MASTIC verschlossen, in Wand=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	18.09.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 17875**

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	KABELABSCHOTTUNG PROMASEAL-MASTIC, 620.15	
Description	Obturation pour câbles isolés, Emax= 50mm, espaces vides remplis de laine de roche, ouvertures restantes fermées avec PROMASEAL-MASTIC, dans paroi=100mm	
Utilisation		
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	S 60
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	18.09.2013	
Remplace l'attestation du	04.04.2008	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

