

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17876

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KOMBI-MÖRTELSCHOTT FÜR KABEL, 620.15	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzmörtel PROMASTOP TYP S, Kabel und Pritschen mit PROMASTOP COATING TYP E beschichtet (1mm, L=150mm), in Wand= 100mm, in Decke=150mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=2.0m ² Geprüfte Fläche in Decke=1.5m ²	
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	18.09.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

**Attestation d'utilisation AEA I n° 17876**

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	KOMBI-MÖRTELSCHOTT FÜR KABEL, 620.15
Description	Obturation combinée pour câbles, mortier coupe-feu PROMASTOP TYP S, câbles et passages revêtus d'enduit coupe-feu PROMASTOP COATING TYP E (1mm, L=150mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=2.0m ² Surface testée dans plafond=1.5m ²
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	18.09.2013
Remplace l'attestation du	04.04.2008

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Binz

Rappo

