

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23561

Gruppe 234	Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	UNTERDECKE PROMATECT-H 420.53	
Beschrieb	Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, beidseitig abgedeckt mit PROMATECT-H-Platten (12,5mm, 950kg/m ³), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=4000mm, Revisionsöffnung max.=700x495mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23 0462 6 89' (18.12.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 23561**

Groupe 234	Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	UNTERDECKE PROMATECT-H 420.53
Description	Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert des deux côtés de plaques PROMATECT-H (12,5mm, 950kg/m ³), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=4000mm, ouverture de révision max.=700x495mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '23 0462 6 89' (18.12.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 30
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo

