



## VKF Anerkennung Nr. 24245

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt** SCHACHTWAND PROMATECT-H 450.41 MIT SCHALLDÄMMUNG

**Beschreibung** Wandelement aus zwei Lagen Fiber-Silikat-Platten PROMATECT-H (D=2x15mm, RD=870kg/m<sup>3</sup>), Platten mit Stahldrahtklammern verbunden und fugenversetzt montiert, D=30mm, ein-/beidseitig mit Schalldämmfolie TEROFORM TYP 6011 (D=2mm)

**Anwendung** EI 30  
Hgepr=3000mm  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '454 459/10' (11.05.2010), Technische Auskunft '454 459/30' (11.05.2010), Technische Auskunft '459 752/100' (16.11.2012)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1364-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 29.06.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 24245**

**Inhaber /-in:** Promat AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum:** 29.06.2023

## Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an nichttragenden Wänden ist in der EN 1364-1:1999, Kap. 13 beschrieben. Die Ergebnisse der Brandprüfung sind direkt auf ähnliche Ausführungen anwendbar, bei denen eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten Veränderungen vorgenommen werden und bei denen die Ausführung hinsichtlich ihrer Steifigkeit und Festigkeit weiterhin die Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfüllt.

- Reduzierung der Höhe.
- Vergrösserung der Dicke der Wand.
- Vergrösserung der Dicke der Bauteile.
- Reduzierung der Längsmasse von Platten oder Paneelen, jedoch nicht die Dicke.
- Reduzierung der Ständerabstände.
- Reduzierung der Abstände von Befestigungen.

## VERBREITERUNG

Eine identische Ausführung darf verbreitert werden, wenn der Probekörper bei einer Mindestnennbreite von 3 Meter mit einem freien vertikalen Rand geprüft wurde.

- Anforderung erfüllt:  $B_{max} = \infty$

## VERGRÖSSERUNG DER HÖHE

Die Höhe der Ausführungen, die mit einer Mindesthöhe von 3 Meter geprüft wurden, darf unter den folgenden Bedingungen auf 4 Meter vergrössert werden.

- Wenn die maximale seitliche Durchbiegung des Probekörpers 100 mm nicht überschritten hat.
- Wenn die Ausdehnungsmöglichkeiten proportional erhöht werden.
- Anforderung erfüllt:  $H_{max} = 4000\text{mm}$

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 459 752/100 vom 16.11.2012

- 3.1 Schalldämmfolie: Teroform Typen 6012, 6013
- 3.2 Alternative Schalldämmfolie
- 3.3 Befestigung der Wandplatten
- 3.4 Wandanschlüsse



## Reconnaissance AEAJ N° 24245

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 261 - Constructions et systèmes de construction

**Produit** SCHACHTWAND PROMATECT-H 450.41 MIT SCHALLDÄMMUNG

**Description** Elément de paroi en deux couches de plaques en fibres de silicate PROMATECT-H (E=2x15mm, PS=870kg/m<sup>3</sup>), plaques fixées avec agrafes de fil d'acier, joints disposés en quinconce, E=30mm, recouvert de un ou deux côtés de feuille d'isolation phonique TEROFORM TYP 6011 (E=2mm)

**Utilisation** EI 30  
H<sub>test</sub>=3000mm  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation** EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '454 459/10' (11.05.2010), Renseignement technique '454 459/30' (11.05.2010), Renseignement technique '459 752/100' (16.11.2012)

**Conditions d'essai** EN 1363-1, EN 1364-1

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI 30

**Durée de validité** 31.12.2028

**Date d'édition** 29.06.2023

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



## Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de parois non portantes est indiqué dans la norme EN 1364-1:1999, chap. 13. Les résultats de l'essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires lorsque l'une ou plusieurs des modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue à être conforme aux règles de conception correspondantes du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité.

- Diminution de la hauteur.
- Augmentation de l'épaisseur du mur.
- Augmentation de l'épaisseur des matériaux constitutifs.
- Diminution des dimensions linéaires de plaque(s) ou de panneau(x) mais pas de son épaisseur.
- Diminution de l'espacement des montants.
- Diminution des entraxes des fixations.

### EXTENSION EN LARGEUR

Il est permis d'augmenter la largeur d'une construction identique si l'élément d'essai a été essayé avec une largeur nominale minimale de 3 m et avec un bord vertical libre.

- Exigence remplie:  $B_{max}$  = illimitée

### EXTENSION EN HAUTEUR

Lorsque la hauteur des constructions était de 3 m au minimum lors de l'essai, il est permis de l'augmenter jusqu'à 4 m dans les conditions suivantes :

- si le déplacement latéral maximal de l'élément d'essai n'a pas dépassé 100 mm ;
- les jeux d'expansion sont augmentés proportionnellement.
- Exigence remplie:  $H_{max}=4000\text{mm}$

## Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 459 752/100 vom 16.11.2012

- 3.1 Feuille d'isolation phonique: Teroform types 6012, 6013
- 3.2 Autre feuille d'isolation phonique
- 3.3 Fixations des plaques
- 3.4 Raccords contre murs