

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24435

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KOMBISCHOTT MODULSTEIN FÜR KABEL, 630.41	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzsteinen PROMASTOP-MODULSTEIN (L=200mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm mit Aufdoppelung auf 200mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=0,6m ² geprüfte Fläche in Decke=0,7m ²	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711' (11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723 ' (17.10.2003)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	03.07.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

**Attestation d'utilisation AEA I n° 24435**

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	KOMBISCHOTT MODULSTEIN FÜR KABEL, 630.41
Description	Obturation combinée pour câbles, blocs coupe-feu PROMASTOP-MODULSTEIN (L=200mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm avec doublage à 200mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=0,6m ² Surface testée dans plafond=0,7m ²
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711' (11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723 ' (17.10.2003)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	03.07.2013
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

