

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25008

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMATECT-AD	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=492kg/m3, D=40mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '913039-12-0901-01' (16.01.2013), Klassifizierungsbericht '913039-12-0901-01-Z' (16.01.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	12.11.2013	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 25008

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMATECT-AD	
Description	Plaque en silicate de calcium liées au ciment, PS=492kg/m3, E=40mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '913039-12-0901-01' (16.01.2013), Klassifizierungsbericht '913039-12-0901-01-Z' (16.01.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	12.11.2013	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

