

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25041

Gruppe 204	Innenwände, nichttragend	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	HOLZSTÄNDERWAND PROMAXON 160.10	
Beschrieb	Holzständerwand mit Mineralfaserplatten THERMAROCK 50 (50mm, 50kg/m ³), beidseitige Abdeckung mit PROMAXON TYP A Platten (10mm, 938kg/m ³), D=75mm	
Anwendung	EI 30 Hgepr=3000mm Anwendung siehe Folgeseiten/Internet	
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21001523-01' (28.11.2000), Ergänzung '-' (17.03.2005); ETH, Zürich: Gutachten 'rechnerischer Nachweis Mario Fontana' (27.04.2003)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	02.12.2014	kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 25041

Gruppe 204	Innenwände, nichttragend		
Gesuchsteller	Promat AG	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
	Stationsstrasse 1		
	8545 Rickenbach-Sulz		
	Schweiz		
Produkt	HOLZSTÄNDERWAND PROMAXON 160.10		

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an nichttragenden Wänden ist in der EN 1364-1:1999, Kap. 13 beschrieben. Die Ergebnisse der Brandprüfung sind direkt auf ähnliche Ausführungen anwendbar, bei denen eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten Veränderungen vorgenommen werden und bei denen die Ausführung hinsichtlich ihrer Steifigkeit und Festigkeit weiterhin die Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfüllt.

- Reduzierung der Höhe.
- Vergrösserung der Dicke der Wand.
- Vergrösserung der Dicke der Bauteile.
- Reduzierung der Längenmasse von Platten oder Paneelen, jedoch nicht die Dicke.
- Reduzierung der Ständerabstände.
- Reduzierung der Abstände von Befestigungen.

VERBREITERUNG

Eine identische Ausführung darf verbreitert werden, wenn der Probekörper bei einer Mindestnennbreite von 3 Meter mit einem freien vertikalen Rand geprüft wurde.

- Anforderung erfüllt: $B_{max} = \infty$

VERGRÖSSERUNG DER HÖHE

Die Höhe der Ausführungen, die mit einer Mindesthöhe von 3 Meter geprüft wurden, darf unter den folgenden Bedingungen auf 4 Meter vergrössert werden.

- Wenn die maximale seitliche Durchbiegung des Probekörpers 100 mm nicht überschritten hat.
- Wenn die Ausdehnungsmöglichkeiten proportional erhöht werden.
- Vergrösserung der Höhe gemäss erweiterter Anwendungsbereich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachten, rechnerischer Nachweis Mario Fontana vom 27.04.2003

- Wandhöhe bis 10m

Attestation d'utilisation AEAI n° 25041

Groupe 204	Parois intérieures, non portantes	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	HOLZSTÄNDERWAND PROMAXON 160.10	
Description	Paroi à montants en bois avec plaques de fibres minérales THERMAROCK 50 (50mm, 50 kg/m ³), recouvertes des 2 côtés de plaques PROMAXON TYPE A (10mm, 938kg/m ³), E=75mm	
Utilisation	EI 30 Htest=3000mm Utilisation voir p. suivantes/internet	
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21001523-01' (28.11.2000), Ergänzung '-' (17.03.2005); ETH, Zürich: Gutachten 'rechnerischer Nachweis Mario Fontana' (27.04.2003)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1364-1	
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30	
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	02.12.2014	autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo



n° AEAI 25041

Groupe 204	Parois intérieures, non portantes	Durée de validité	31.12.2019
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produit	HOLZSTÄNDERWAND PROMAXON 160.10		

Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de parois non portantes est indiqué dans la norme EN 1364-1:1999, chap. 13. Les résultats de l'essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires lorsque l'une ou plusieurs des modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue à être conforme aux règles de conception correspondantes du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité.

- Diminution de la hauteur.
- Augmentation de l'épaisseur du mur.
- Augmentation de l'épaisseur des matériaux constitutifs.
- Diminution des dimensions linéaires de plaque(s) ou de panneau(x) mais pas de son épaisseur.
- Diminution de l'espacement des montants.
- Diminution des entraxes des fixations.

EXTENSION EN LARGEUR

Il est permis d'augmenter la largeur d'une construction identique si l'élément d'essai a été essayé avec une largeur nominale minimale de 3 m et avec un bord vertical libre.

- Exigence remplie: B_{max} = illimitée

EXTENSION EN HAUTEUR

Lorsque la hauteur des constructions était de 3 m au minimum lors de l'essai, il est permis de l'augmenter jusqu'à 4 m dans les conditions suivantes :

- si le déplacement latéral maximal de l'élément d'essai n'a pas dépassé 100 mm ;
 - les jeux d'expansion sont augmentés proportionnellement.
- Extension en hauteur selon l'extension du domaine d'application

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Gutachten, rechnerischer Nachweis Mario Fontana du 27.04.2003

- Hauteur de la paroi jusqu'à 10m