

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26288

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Hersteller	-
Produkt	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12
Beschrieb	Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahlblech, PROMATECT-L- (30mm) und PROMATECT-H-Platten (10mm), Rahmen abgedeckt mit PROMATECT-L-Platten (30mm), PROMASEAL PL Dichtung
Anwendung	EI 30-RF1 Bgepr=702mm, Hgepr=1502mm * in LBW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/150' (31.10.2014), Technische Auskunft '5214 000 062/190' (02.03.2015)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	16.09.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## VKF Nr. 26288

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produkt	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendungen möglich

### Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:  
Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/190 vom 02.03.2015

- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 30
- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 60
- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW
  
- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5

**Attestation d'utilisation AEA I n° 26288**

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12
Description	Couvercle de révision, cadre en profilé de tôle d'acier, plaques PROMATECT-L (30mm) et PROMATECT-H (10mm), cadre recouvert avec PROMATECT-L (30mm), joints PROMASEAL PL
Utilisation	EI 30-RF1 Btest=702mm, Htest=1502mm * dans pl Utilisation voir p. suivantes
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/150' (31.10.2014), Technische Auskunft '5214 000 062/190' (02.03.2015)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1364-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: *
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	16.09.2015
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo



## n° AEAI 26288

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2020
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12		

---

### Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

### Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/190 du 02.03.2015

- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 30
- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 60
- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl
  
- Autres variantes selon chapitre 5