

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26556

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produkt	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51
Beschrieb	Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahlblech, PROMATECT-L-Platte (2x30mm), Rahmen abgedeckt mit PROMATECT-L-Platte (30mm) und PROMATECT H-Platte (15+25mm), PROMASEAL PL Dichtung
Anwendung	EI 90-RF1 Bgepr=650mm, Hgepr=1450mm * in LBW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/160' (05.01.2015), Technische Auskunft '5214 000 062/260' (23.09.2015)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	23.03.2016
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 26556

Gruppe 261 Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller Promat AG
 Stationsstrasse 1
 8545 Rickenbach-Sulz
 Schweiz
Produkt PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51

Gültigkeitsdauer 31.12.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich


Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/260 vom 23.09.2015

- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 30
- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 60
- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW

- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5

Attestation d'utilisation AEAI n° 26556

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51	
Description	Couvercle de révision, cadre en profilé de tôle d'acier, plaques PROMATECT-L (2x30mm), cadre recouvert avec plaques PROMATECT-L (30mm) et plaques PROMATECT-H (15+25mm), joints PROMASEAL PL	
Utilisation	EI 90-RF1 Btest=650mm, Htest=1450mm * dans pl Utilisation voir p. suivantes	
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/160' (05.01.2015), Technische Auskunft '5214 000 062/260' (23.09.2015)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1364-1	
Appréciation	Classe de résistance au feu: *	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	23.03.2016	
Remplace l'attestation du	-	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie


Michael Binz


Gérald Rappo



n° AEAI 26556

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2021
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51		

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/260 du 23.09.2015

- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 30
- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 60
- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl

- Autres variantes selon chapitre 5