



VKF Anerkennung Nr. 30050

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen
Produkt LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-L500, KONSTR. 472-5, SELBSTSTÄNDIG

Beschreibung Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-L500 (D=30mm, RD=490kg/m³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max.: 1250mm x 1000mm.

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-198-12 AUNE' (16.10.2012), PB 'FIRES-FR-233-12-AUNE' (11.12.2012), PB 'FIRES-FR-234-12 AUNE' (12.12.2012); ITB, Polen: PB 'LP01-1401/14/Z00NP/E' (29.01.2015), PB 'LP02-1401/14/Z00NP/E' (05.02.2015), PB 'LPP00-1633/12/R31NP/E' (22.02.2013), PB 'LZP01-2828/15/Z00NP/E' (02.08.2016), PB 'LZP02-2828/15/Z00NP/E' (04.08.2016), PB 'LZP03-2828/15/Z00NP/E' (02.09.2016), PB 'LZP05-2828/15/Z00NP/E' (07.09.2016); CTICM, Maizières-les-Metz: PB '05-H-126' (17.06.2005); Efectis France, Mazières-lès-Metz: PB '07-H-163' (18.12.2007); IBS, Linz: KB '317060106-A' (22.12.2017)

Prüfbestimmungen EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEAI N° 30050

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

CONDUIT DU VENTILATION, PROMATECT-L500, CONSTR. 472-5, AUTONOME

Description

Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-L500 (E=30mm, PS=490kg/m³). Joints recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm).
Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max.: 1250mm x 1000mm.

Utilisation

Fixation selon indication du requérant

Documentation

Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-198-12 AUNE' (16.10.2012), RE 'FIRES-FR-233-12-AUNE' (11.12.2012), RE 'FIRES-FR-234-12 AUNE' (12.12.2012); ITB, Polen: RE 'LP01-1401/14/Z00NP/E' (29.01.2015), RE 'LP02-1401/14/Z00NP/E' (05.02.2015), RE 'LPP00-1633/12/R31NP/E' (22.02.2013), RE 'LZP01-2828/15/Z00NP/E' (02.08.2016), RE 'LZP02-2828/15/Z00NP/E' (04.08.2016), RE 'LZP03-2828/15/Z00NP/E' (02.09.2016), RE 'LZP05-2828/15/Z00NP/E' (07.09.2016); CTICM, Maizières-les-Metz: RE '05-H-126' (17.06.2005); Efectis France, Mazières-lès-Metz: RE '07-H-163' (18.12.2007); IBS, Linz: RC '317060106-A' (22.12.2017)

Conditions d'essai

EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher