



VKF Anerkennung Nr. 30133

Inhaber /-in

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-L500, KONSTR. 472-5, SELBSTSTÄNDIG

Beschreibung

Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-L500 (D=50mm, RD=490kg/m³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max.: 1250mm x 1000mm

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-238-11-AUNE' (12.12.2011), PB 'FIRES-FR-058-06-AUNE' (23.06.2006), PB 'FIRES-FR-070-06-AUNE' (17.07.2006), PB 'FIRES-FR-057-06-AUNE' (23.06.2006), PB 'FIRES-FR-255-11-AUNE' (17.01.2012); ITB, Polen: PB 'LP01-1906/15/Z00NP/E' (23.03.2016), PB 'LP02-1906/15/Z00NP/E' (24.03.2016), PB 'LP03-1401/14/Z00NP/E' (11.02.2015), PB 'LP04-1401/14/Z00NP/E' (17.05.2015), PB 'LP03-1906/15/Z00NP/E' (25.03.2016), PB 'LP04-1906/15/Z00NP/E' (29.03.2016); IBS, Linz: KB '317060106-A' (22.12.2017)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 120 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Reconnaissance AEAI N° 30133

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

CONDUIT DU VENTILATION, PROMATECT-L500, CONSTR. 472-5, AUTONOME

Description

Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-L500 (E=50mm, PS=490kg/m³). Joints recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm).
Finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max.: 1250mm x 1000mm

Utilisation

Fixation selon indication du requérant

Documentation

Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-238-11-AUNE' (12.12.2011), RE 'FIRES-FR-058-06-AUNE' (23.06.2006), RE 'FIRES-FR-070-06-AUNE' (17.07.2006), RE 'FIRES-FR-057-06-AUNE' (23.06.2006), RE 'FIRES-FR-255-11-AUNE' (17.01.2012); ITB, Polen: RE 'LP01-1906/15/Z00NP/E' (23.03.2016), RE 'LP02-1906/15/Z00NP/E' (24.03.2016), RE 'LP03-1401/14/Z00NP/E' (11.02.2015), RE 'LP04-1401/14/Z00NP/E' (17.05.2015), RE 'LP03-1906/15/Z00NP/E' (25.03.2016), RE 'LP04-1906/15/Z00NP/E' (29.03.2016); IBS, Linz: RC '317060106-A' (22.12.2017)

Conditions d'essai

EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 120 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher