



## VKF Anerkennung Nr. 31296

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** Küchenabluft-Bekleidung PROMATECT-LS

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen Küchenabluftleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (D=1x50mm, RD=530kg/m<sup>3</sup>). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (D=10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.

**Anwendung** Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3017/747/13' (12.07.2013), Prüfbericht '2401/174/16' (25.02.2017), Prüfbericht '2401/190/16' (25.02.2017), Klassifizierungsbericht '3701/782/14' (24.04.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-1, EN 13501-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 02.09.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



## Reconnaissance AEAJ N° 31296

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit** Revêtement d'extraction des cuisines PROMATECT-LS

**Description** Revêtement de conduits d'extraction des cuisines horizontaux et verticaux, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (E=1x50mm, PS=530kg/m<sup>3</sup>), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (E=10 mm). Finition carrée, des quatre côtés.  
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.

**Utilisation** Fixation selon indication du requérant.

**Documentation** MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3017/747/13' (12.07.2013), Rapport d'essai '2401/174/16' (25.02.2017), Rapport d'essai '2401/190/16' (25.02.2017), Rapport de classification '3701/782/14' (24.04.2018)

**Conditions d'essai** EN 1366-1, EN 13501-3

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 02.09.2020

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher